

LICITACIÓN ABREVIADA 74/2019

Asunto: RESPUESTA A CONSULTAS N° 1.

Obra	: Suministro e instalación de sistema de alimentación eléctrica ininterrumpida de cargas vitales y grupo electrógeno para el segundo piso, adecuación de la instalación existente a tal fin. Mantenimiento mensual de los equipos y sistema.
Dirección	: Camino Castro 453, Montevideo
Arquitecto	: Cesar Padilla Larrategui
Técnico electricista	: Ariel Burmidad
Ayudante de Arq.	: María José Pintos

1- En respuesta a consulta de COMASA el día Miércoles, 20 de Noviembre 2019

“Referente a la Licitación Abreviada 74/2019, quisiéramos saber de que potencia es el generador que están solicitando ya que no vimos esa información en el pliego de condiciones.”

Se encuentra subido en memoria particular. Allí se expresan las condiciones que debe reunir el equipo generador:

“GRUPO ELECTRÓGENO

El equipo será de 15/16 kVA para 400V tres fases con neutro aterrado, 50 Hz. Debe cumplir con la norma ISO-8528-1:2018. El equipo deberá contar con cabina insonorizada, apta para intemperie, la cual se ajustará a la marca y modelo del equipo a suministrar, no se aceptará adaptaciones o fabricaciones caseras para las mismas, las mismas serán del mismo origen de los equipos ofrecidos.

Marcas de referencia; Kohler SDMO, Mitsubishi, Gesar, Energy.

Características técnicas:

- Potencia nominal mínima 15 kVA PRP.
- Cabina insonorizada apta para intemperie.
- Interruptor de salida para toda la potencia, desde el cual se iniciará la instalación del local.
- Tablero de transferencia automática.
- Montado en resortes para aislación de vibración.
- Aceptará sobrevelocidades del 125%.
- Será clase G3 según norma ISO 8528, en cuanto a toma 100% de la carga.”

2- En respuesta a consulta de KILOWATT el día Lunes, 25 de Noviembre 2019

“El archivo antecedentes en instalación , en el pie de página dice “Página 1 de 5”, pero cuando lo abrimos hay sólo una.”

Si bien el en Anexo en formato .pdf se expresa página 1 de 5; no genera inconvenientes en cuanto también se encuentra subido al llamado un archivo en formato editable para completar con dichos datos.

Arq. César Padilla Larrategui
UNIDAD DE PROYECTOS Y OBRAS | Región 3