



Paysandú
MUNICIPALIDAD DE URBANISMO

Departamento
de Obras



Paysandú, 21 de Enero de 2020

Ref.: **Licitación Nacional Pública N° 96412/2020**
Resignificación Parque Paris Londres

Respuestas a consultas de la visita de obra realizada el día 21 de enero de 2020, hora 11:00.

1- Se consultó si se producen diferencias de metrajes durante el transcurso de obra como se considera?

No. La cotización será por precio global. Los Oferentes deberán verificar los metrajes dados. (Remitirse al punto 9 del pliego "Precio y Cotización").

Respuestas a consultas realizadas vía mail a la Oficina de Compras.

1- Tipo de tapas para hidrantes (cámaras o bocas)

Serán cámaras de calzada de fundición

2- Tipo de tapas para registros de saneamiento (circularas de fundición)

Serán tapas circulares de calzada de fundición

3- Conexiones de red de agua principal a servicios nuevos y existentes- medidores de OSE ¿Van y quien conecta (faltan detalles)?

Los medidores de agua los coloca OSE no le corresponde a la empresa, a la empresa le corresponde realizar la red por un lado y las conexiones nuevas de los contenedores de baños, casita, existentes de estanques, estanques invernáculo hasta el medidor. Se anexa plano aclaratorio S-04 Plano de red interna abastecimiento

4- Junta Gibault (no está en el despiece)



Se coloca Junta Gibault Tipo 2 Pvc-Pvc (se adjunta el plano S-01 Planta sanitaria abastecimiento piezas especiales Rev. 2 con dicha corrección)

5- ¿Regueras cuantos metros de cañería PVC filtrante?

Se señala en plano I-11-01 luego de generada la segunda cámara de inspección de 60x60 cm donde desaguan las regueras, la realización de drenos con caños de PVC Ø110 perforados con un largo de 30 m hacia el Arroyo.

6- Falta- agua potable baños diámetros, llaves de paso para artefactos y canillas de servicio?

El abastecimiento serán cañerías de polipropileno termofusión de 1/2", llaves de paso se colocarán 1 en baño masculino, 1 en baño discapacidad, y 1 en baño femenino y se dejara 1 canilla de servicio en cada baño (se adjunta plano E-01-03 Equipamiento contenedor de baños)

7- ¿Tamaño de espejos?

Espejo baño masculino- 1.10x0.75 m

Espejo baño femenino- 1.65x0.75 m

Espejo baño accesible- 0.60x0.75 m

8- Accesorios para baños discapacitados- Va alguno?

Sí, van accesorios se encuentran en definidos en plano E.01.00, E.01.01 y en pliego de condiciones particulares numeral 2.7.3.1- Equipamientos y artefactos.

En baño discapacidad se colocará barra rebatible de acero inoxidable, barra fija de acero inoxidable y en todos los baños se colocará secador de mano automático modelo definido en pliego, portarrollos de acero inoxidable y percha metálica.

9- Tapas de inodoro- van?

No se colocan tapas de inodoro



Paysandú
INTENDENCIA DE PAYSANDÚ

Departamento
de **Obras**



UNIDAD DE
DISEÑO Y
PROYECTO

10- Regueras, según detalle no tendría rejilla es así?

Si, es así, no llevan rejillas son abiertas



Arq. Manuel De Souza
Unidad de Diseño



Arq. Natalia Minetti
Unidad de Diseño
Intendencia de Paysandú