



Dirección Nacional  
de Sanidad de las FF.AA.

**DIRECCIÓN NACIONAL DE SANIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS**  
**DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA E INGENIERIA HOSPITALARIA DE LAS FF.AA.**

Montevideo, 12 de Febrero del 2020

**Acta de Visita:** de Psiquiatría sobre la **Compra Directa N° 77/20 "Techo de Isopanel para Psiquiatría":**

En el día de la fecha, concurren las siguientes empresas: Jamalin s.a., Gayol, Costa Azul Refits, Cotexsa srl, Montfrio, Valle Remanso s.a., Bromyros, Hernan Gomez Cereceda, Espetix s.a. para la visita sobre el Techo de Isopanel para Psiquiatría.


Donde se vio el lugar, se explicó la propuesta y se aclararon las consultas de los interesados referentes:

- 1) Dicha ampliación contara con pretil a la altura del existente en las fachadas hacia calle Pedro Olmida.
- 2) El área A2 no se le colocara techo.
- 3) El espesor de Isopanel será no menos a 15 cm., dejando claro que el cálculo de dicho espesor lo realizara la empresa oferente.
- 4) Para la sujeción de Isopanel se cuenta con mampostería de ladrillo.
- 5) La nueva pared contara con viga de coronación, con viga no menor a 10 cm.
- 6) Se dejara previsto grampas para sujeción de cielorraso de yeso, no atravesando el isopanel.
- 7) La impermeabilización en bordes será por parte del oferente.
- 8) Se deberá colocar terminación interior con perfil de aluminio o equivalente en encuentro entre cerramiento vertical e isopanel

Evacuando de esta manera todas las consultas.


Saluda a ustedes atentamente.

Alf. (Apy. Arq.)




Alejandro Fernández

Ing. Civil




Raúl Berta

Empresas:




Por  
HERNAN BOMBI  
LERECENT




Por MONTENO LTD

Por ~~ESPETIX SA~~


atelejn




Por ESPETIX SA.




VALLE REMANSO SA



WCA MATEOS JACALIN S.A.



COSTA AZUL REFINIS



COTEYSA SRL

Ignacio Larrosa  
por Gayol