

Proyecto: **Remodelación Centro de Salud del Cerro**

Tipo de obra: **Acondicionamiento.**

Ubicación: **Carlos Ma. Ramírez 1744 entre Chile y Grecia - Montevideo**

Respuestas a consultas formuladas por empresas que se presentaron a la visita previa:

- Se realizarán las reparaciones necesarias en todos los aleros del edificio denominado sector C (reparar goterones, reparación de revoques y pintura).
- En el edificio mencionado anteriormente, para unificar criterios de materiales, las piezas de terminación de los antepechos se cambian en su totalidad. Se revestirán con piezas cerámicas de similar característica que las existentes.
- Las reparaciones necesarias de revoque y pintura para la fachada de la Av.C.M. Ramírez incluye también la totalidad del volumen que contiene el tanque de agua y una oficina, en sus cuatro caras. Además se realizará la cotización de renovación (revoques y pintura) del muro medianero con Casa Cuna, ubicado en el acceso vehicular por la Av.C.M. Ramírez. Área aproximada 114 m².
- El pavimento del acceso por la Av. C.M. Ramírez será de losetas graníticas granalladas de iguales características que las indicadas para la rampa en ese sector, debiendo el contratista realizar las reparaciones necesarias para la correcta colocación de las losetas.

Arq. Franco Cunha