

Paysandú, 31 de Marzo de 2020

Referencia: Escuela 77 de Guichon

Consulta:

Eléctrica: Debido a que no hay información del T.G., en que estado se encuentra el actual? se deja el tablero y disyuntores existentes? Hay que agregar algún otro disyuntor?

Respuesta:

Se hacer todo nuevo la instalacion eléctrica de baño y cocina, tal como se indica en recaudos graficos, plano de eléctrica.

Se debería incluir un tablero para ese sector, derivado del tablero general ubicado en la escuela.

Consulta:

b. Sanitaria, desagües: el trabajo consta de dos cámaras nuevas de 60x60 y nuevos tramos en PVC160 y las respectivas ventilaciones, correcto?

La pregunta viene por el lado si se aprovecha algo de lo existente

Respuesta:

Se debe hacer todo el desagüe y abastecimiento a nuevo, Interceptor de Grasa según detalle, Pileta de Patio, camaras de inspeccion, y ventilaciones Tanto del baño como de la cocina.

Consulta:

c. Planillas de carpintería: algún detalle del mueble bajo mesada? En caso de no existir, medidas aproximadas y material?

Ejemplo Melamina blanco con cantos de ABS y medidas aprox a la mesada? Lleva puertas? HERRAJES?

Respuesta: Se copia lo indicado en la memoria:

A- Carpintería:

Bajo la mesada se deberá hacer un estante al medio de tabla de pino de 2".

Es lo único que se solicita en cuanto a placard bajo mesada. Solo se debe hacer el estante. Nada mas. Las medidas son las de las mesadas, que estan indicadas en planos y en planilla de pétreos.