



PODER JUDICIAL
DIVISIÓN ARQUITECTURA

LICITACION ABREVIADA Nº 11/2020- Suministro e instalación de grupo electrógeno (solución llave en mano) para el servicio de emergencia (stand by) en el edificio futura sede Centro de Justicia de Paz (CEJUPAZ) sito en la calle 25 de mayo 500 de Montevideo.
(Preguntas del 7/5/2020)

Pregunta Nº1

¿Cuáles serán las conexiones de comando del interruptor motorizado solicitado y quién hará la instalación eléctrica hasta el tablero de control?

Respuesta: No lleva conexiones puesto que el interruptor a la salida del alternador no será motorizado, se solicitó por error.

Pregunta Nº2

Donde solicitan “A la salida del alternador tendrá un interruptor limitador de carga motorizado” ¿Es posible poner un interruptor estándar, manual en lugar de uno motorizado?

Respuesta: El interruptor no debe ser motorizado.

Pregunta Nº3

Se solicita un plano de corte del edificio o el largo total de la chimenea de 1.15x1.15mts que sube hasta la azotea del edificio.

Respuesta: El largo total de la chimenea es de 12.35 mts.

Pregunta Nº4

¿Es correcto asumir que el obrador de afuera que obstruye parte de la puerta de acceso de equipos no estará al momento que sea necesario ingresar el equipo?

Respuesta: Es correcto asumir que el obrador de afuera no estará obstruyendo el acceso del equipo.

Pregunta N°5

¿Es correcto asumir que en el recorrido por la plaza hasta el punto de acceso del generador no habrán obstáculos de ningún tipo que impidan el ingreso del equipo con sistemas elevadores tradicionales.

Respuesta: Si, es correcto asumir que no habrán obstáculos de ningún tipo al ingreso del equipo

Pregunta N°6

Se solicita plano o las dimensiones de las futuras puertas ventiladas que dan hacia la plaza por donde se accederá con el equipo.

Respuesta: Se adjunta planilla de herrería H01 correspondiente.

Pregunta N°7

En referencia al punto “ 1.6. PRECIOS. La propuesta económica será presentada en moneda nacional y tendrá una validez mínima de 60 días calendario.” y considerando las condiciones actuales del mercado y sobre todo que la gran parte de este suministro es equipamiento de importación, solicitamos poder presentar la propuesta en dólares americanos en las mismas condiciones de pago.

Respuesta: Se entiende pertinente que la oferta sea en dólares americanos y no en pesos uruguayos tal como indica el Pliego.

Pregunta N°8

Confirmar lo relevado en vista respecto a que las instalaciones de potencia y control, así como elementos calentadores, puestos de datos y otros serán por cuenta y cargo del Poder Judicial y correspondientes a otro Contrato de Obra. Y que cualquier desfasaje en los tiempos del suministro no perjudicarán el proceso formal de recepción de ésta licitación.

Respuesta: El conexonado de potencia al alternador será provisto por el instalador eléctrico ya contratado quien lo dejará al pie del equipo. Dicho instalador montará también un tablero en dicha sala del cual el adjudicatario del presente procedimiento deberá tomar la energía para el precalentador de agua y el cargador estático. Será de cargo del instalador dejar también al pie del equipo la señal de arranque proveniente del automatismo de control existente en tablero general y que escapa al presente procedimiento. La puesta de datos para la conexión del sistema de monitoreo remoto será instalada por otro contrato.