

Montevideo 08 de junio 2020

**LLAMADO 68/2020 EDIFICIO CALLE MISIONES 1469
TERCERA ACLARACIÓN**

Para la cotización de este llamado la visita era UNICA Y OBLIGATORIA , la misma fue fijada con antelación para el día 02 de junio 10hs.

**Buenas una consulta, las puertas pueden ser de hoja de cedro de 3cm y marco de pino de 10?
Muchas gracias**

No se entiende la pregunta.

La hoja debe ser según lo indicado en planilla la cual dice compensado den cedro **4mm**.

El Marco de la puerta dice madera dura. En este caso se podría permitir cotizar en pino.

Tanto puerta y marco es terminación color blanco.