

---

**A:** *Potenciales oferentes*  
**De:** *Comisión Asesora de Adjudicaciones*

**Fecha:** *08 de julio 2020*

**Asunto:** *Aclaración de la Licitación Pública Nacional 3/2020 para la ampliación, reparación y acondicionamiento del Instituto de Formación Docente de la ciudad de Mercedes, departamento de Soriano.*

---

## Aclaración de oficio

Se realiza una corrección en las armaduras de las siguientes vigas:

- V106 agregar 1A de 16mm, estribos cambian a 6mm cada 14cm
- V156 los A son 2x16mm+2x20mm, los estribos en apoyo derecho contra P11 son 14 de 10mm cada 18cm



Dra. Patricia Barragán



Alejandro Giovannini