Compra Directa Ampliada 4/2020

COMUNICADO Nº 5

PREGUNTA: ¿Hay detalle de la cortina metálica que va en la ochava?

RESPUESTA: La propuesta de cortina metálica que los oferentes deberán presentar y cotizar, se debe ajustar a lo descrito en el artículo 1.3 del Anexo I, Memoria Descriptiva Sucursal Colonia, la cual ya se encuentra publicada y se transcribe a continuación:

"1.3 COLOCACIÓN DE CORTINA METÁLICA EN LA OCHAVA QUE CONFORMA El ACCESO PRINCIPAL.

- Se cotizará la colocación de una cortina metálica de enrollar microperforada, realizada en tablilla de acero galvanizado. Se deberá buscar asesoramiento con el proveedor de la misma, en cuanto a forma de colocación que más se adapte a este caso, buscando que, en horarios de funcionamiento del banco, el acceso y la ochava queden lo más libre posible.
- Se cotizará la instalación eléctrica necesaria para dejar en perfecto funcionamiento la cortina metálica".

Departamento Compras y Contrataciones

Banco Hipotecario del Uruguay