

Montevideo, 1 de setiembre de 2020.

Ref.:

Exp. Odoos 2020/40

Exp. APIA 2020/60838

Con relación a la Licitación Abreviada Ampliada N° **2020-40** cuyo objeto es “**ADECUACIÓN EDILICIA DE ATYR MATRIZ – SARANDÍ 570**”, se comunican las siguientes respuestas a consultas formuladas por la empresa ZORRILLA CONSTRUCCIONES, de fecha 31/08/2020.

Consulta:

Por la presente realizamos las siguientes consultas:

1- Aclarando la consulta anterior las luminarias L1 y L2 solicitadas en etapa 4 (acceso) no coinciden con las potencias que se encuentran en plaza, 8W para una luminaria de 22,5cm es demasiado poco, para esa potencia miden 12,5cm de diámetro, sino de 22,5cm tienen una potencia de 18W. ¿cuál utilizar?

Respuesta:

En todos los casos la luminaria no tendrá un diámetro menor a 22,5cm y la potencia se acercará lo más posible a los 8w solicitados según la disponibilidad en plaza al momento de su compra.