

Montevideo, 18 de agosto de 2020.

Ref.:

Exp. Odoo 2020/40

Exp. APIA 2020/60838

Con relación a la Licitación Abreviada Ampliada N° **2020-40** cuyo objeto es “**ADECUACIÓN EDILICIA DE ATYR MATRIZ – SARANDÍ 570**”, se comunica la siguiente respuesta a consulta formulada por la empresa EMEKA LTDA., de fecha 17/08/2020.

Consulta:

1- En las planillas de carpintería de la etapa 3, se piden en los escritorios separadores frontales en chapa perforada según muestra. ¿Esta chapa perforada es a proponer o ya hay un modelo para esto?

Respuesta:

La chapa deberá ser propuesta por la empresa.

Además de lo indicado en planillas, las perforaciones serán redondas en fila, con un diámetro entre 2 y 4 mms, y el porcentaje de área abierta podrá ser 6 y 15%.

Podrá ser similar a la foto que se adjunta.

