



**UNIVERSIDAD DE LA REPÚBLICA  
DIRECCIÓN GENERAL DE ARQUITECTURA**

Montevideo, 10 agosto 2020

**Licitación Abreviada 02/2020 Instituto de Higiene**

**Aclaración 01**

PREGUNTA 1: En la caseta para transformador, ¿el piso y el techo del mueble se componen de dos tubulares de 50x25? es así (¿no tiene techo? ¿es abierto?)

**RESPUESTA 1: No. Los dos tubulares graficados en PLANTA son para generar una base para apoyar el transformador, el cual debe quedar elevado del piso. El techo de la caseta debe ser cerrado, se grafica en la VISTA 1 una tapa de plancha de aluminio como cerramiento superior.**