



UNIVERSIDAD DE LA REPÚBLICA
DIRECCION GENERAL DE ARQUITECTURA

Montevideo, 14 agosto 2020

Licitación Abreviada 02/2020 Instituto de Higiene

Aclaraciones 04

PREGUNTA 4: ¿Distancia desde el tablero a colocar embutido hasta tablero existente en pasillo? ¿La alimentación existente es trifásica o tetrapolar?
¿Las canalizaciones en las mesas con que tipo y material de ducto son solicitadas?

RESPUESTA 4: La distancia entre el tablero a colocar embutido y el tablero existente del pasillo está indicada en la memoria, se asumirán 15 metros para la cotización.

La alimentación existente es trifásica 230V.

El tipo y material de los ductos donde se canalizarán las instalaciones eléctricas debajo de las mesadas (escritorios) está indicado en las planillas de las mismas. "Ducto de eléctrica metálico con tapa, 10 x 5cm, atornillado al nervio divisor". (se adjuntan imágenes de referencia)



Imágenes de referencia