



REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

Universidad de la República

Montevideo, 28 de agosto de 2020.

Sres. Sector Compras,
Facultad de Medicina

REFERENCIA: Licitación abreviada N°2/2020

Asunto: Respuesta a Consultas

P1. Confirmar caudal de extracción para cada ventilador pedido en m³/h.

R1. Las especificaciones sobre la ventilación solicitada se encuentran en las láminas V1 y V2.

P2. En las duchas que se piden sobre pared de piedra existente, ¿la cañería de abastecimiento se pide alojada en el muro de piedra o exenta?

R2. En ese tramo el abastecimiento será aparente en caños de acero galvanizado.

P3. En relación a la licitación de referencia, queríamos consultar por el policarbonato de 32 mm que hacen referencia para las mamparas de las duchas ya que no estamos encontrando en plaza de ese espesor. Es correcto que sea de 32 mm?

R3. Se modifica el espesor del policarbonato alveolar a 16mm. Su estructura de soporte, indicada en perfil U de 50x50mm, se modifica también, a un perfil L de 45 x 25mm. En las puertas, el ala más corta coincidirá con el espesor del panel.

P4. Definir criterio para reposición de pavimento de gres que se debe retirar para construir sanitaria.

R4. Se colocará nuevas baldosas de gres de color rojo o blanco semejante al existente de tamaños 10x10, 15x15, o mayores (hasta 40x40) si no existieran los anteriores en plaza, a propuesta del oferente. Antes de su colocación se presentarán muestras que serán aprobadas por la supervisión de obra.

P5. ¿Cuál es la profundidad de las cámaras de inspección a construir?

R7. Las cámaras a construir deberán tomar las cotas de zampeado existente. La cámara existente de 40x40 en local de vestuario que se debe reemplazar muestra una profundidad aproximada de 30cm.

P6. ¿Las columnas de ventilación se sustituyen o se usan las existentes?

R6. Se usan las existentes.

P7. Se solicita medida de bandeja de eléctrica a instalar.

R7. La bandeja medirá 15cm de ancho.

P8. ¿Qué altura se pide para el zócalo monolítico?

P8. El zócalo tendrá 5 cm de altura.

A handwritten signature in blue ink, consisting of the letters 'AP' followed by a long horizontal stroke.

Arq. Alfredo Peláez
Dirección General de Arquitectura