



**UNIVERSIDAD DE LA REPUBLICA  
DIRECCION GENERAL DE ARQUITECTURA**

**ACLARACIONES VISITA DE OBRA  
REESTRUCTURA SALÓN 4 - FADU**

*jueves, 27 de agosto de 2020*

**SEÑORES:  
COMPRAS  
PRESENTE**

*Por la presente nota la Oficina de Plan de Obras realiza las siguientes aclaraciones a consultas realizadas:*

- *Instalación de Datos:  
Se deben prever solamente las canalizaciones.*
- *La altura del salón 31 es de 3.78mts al cielorraso existente.*
- *Planillas de luminarias:  
Las luminarias a colocar son Equipos lumínicos paneles led 295x1195 40W (luz neutra).*
- *Memoria de eléctrica:  
Se adjuntó en aclaraciones enviadas día **24/08/2020**.*
- *En salón 11 se retiran 7 luminarias de bandeja y ¿se reinstalan bajo entre piso o en cielo raso de entrepiso?:  
Si esta correcto su funcionamiento una vez retiradas se pueden reutilizar previendo que se deben de adaptar ya que no están previstas para adosar.*

*Sin más saluda atte.*

**Arq. Fernanda Rios**  
Oficina Plan de Obras  
Tel: 2400 11 06 int. [170]