



BANCO CENTRAL DEL URUGUAY

Consultas Licitación Abreviada 2020-LA-PC-00010

Suministro, montaje y puesta en marcha de un sistema de renovación de aire que cuente con acondicionamiento térmico, en el sector del tesoro subsuelo dos del edificio sede del Banco Central del Uruguay; incluyendo garantía y servicio anual de mantenimiento preventivo y correctivo de la instalación

- 1) La unidad interior número 13 que aparece en la memoria sin especificaciones y no los planos la valoramos o no? en caso que si en qué lugar iría y que especificaciones tiene?*

Respuesta:

Se aclara que son 12 unidades interiores a suministrar e instalar. Por lo tanto, la unidad interior 13 (“U.I. 13”) que figura en la planilla del numeral 4.1 “Especificaciones técnicas” de la Memoria Técnica; y que no cuenta con especificaciones de potencias ni de caudal, no corresponde.