

# PAEPU

Proyecto de Apoyo a la Escuela Pública Uruguaya  
PLANTA FISICA

OBRA: ESCUELA : N°005  
CIUDAD : RIO BRANCO  
DEPTO. : CERRO LARGO

FECHA: JULIO 2020

EXTRACTOR DE PARED:


**EDM 200 CRZ**

CANTIDAD TOTAL:

**2**



UBICACIÓN ÁREA O LOCAL	CANTIDAD
SSHH ALUMNOS	2



DESCRIPCION:	VENTILADOR HELICOIDAL EXTRAPLANO / TIPO SOLER&PALAU MODELO "CRZ" DECOR 200 O CALIDAD IGUAL O SUPERIOR
CUERPO Y ELICE:	CARCAZA DE ACRILONITRILO BUTADIENO ESTIRENO "ABS" / PERSIANA INCORPORADA / COMPUERTA ANTIRETORNO / PESO 800gr.
DIMENSIONES:	Ø CONDUCTO DESCARGA = 118mm / LARGO = 180mm / ALTO = 180mm / ANCHO = 108mm
MOTOR:	MONOFASICO 230V/50Hz / 20 Vatios / CLASE II / PROTECTOR TÉRMICO HASTA 40°C
OPERACIÓN:	45dB máximo a 1.5m / 185 m3/h descarga libre / 2500 r.p.m / Temporizado regulado a 5 MINUTOS
ACCESORIOS:	REJA EXTERIOR DE ALUMINIO GRI-125
GARANTIA:	IGUAL PLAZO DE GARANTIA QUE EL FIJADO PARA EL RESTO DE LAS INSTALACIONES
NOTA:	LA CONEXIÓN SE REALIZARÁ TOTALMENTE EMPOTRADA CON EL CORESPONDIENTE REGISTRO DE CONEXIONADO
OBSERVACIONES:	PREVIO A SU INSTALACIÓN SERÁ PUESTO A CONSIDERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE OBRA PUDIENDO ÉSTA RECHAZAR EL EQUIPAMIENTO, PREVIO A SU INSTALACIÓN SE PRESENTARÁN CATALOGOS Y/O MUESTRAS PARA SU APROBACIÓN DEBIENDO EL CONTRATISTA PROVEER LOS TUBOS FLEXIBLES, Y DEMÁS IMPLEMENTOS NECESARIOS PARA SU FIJACIÓN.