




ANEPProyecto de Apoyo a la Escuela Pública Uruguaya
PLANTA FISICA**PAEPU**OBRA: ESCUELA: N° 005
CIUDAD : RIO BRANCO
DPTO. : CERRO LARGO

FECHA: JULIO DE 2020

CAJAS PVCCANTIDAD TOTAL: **1****PLACA****DESCRIPCION:** TABLERO DE PVC CON TAPA TRASLÚCIDA DE PRIMERA CALIDAD**MODALIDAD:** DE EMBUTIR PARA CUATRO POLOS**NOTA:** NO SE ADMITIRÁ QUE LA CAJA DE LLAVE SEA COMPARTIDA CON OTRAS DERIVACIONES**DESCRIPCION:** TOMA DE CORRIENTE INDUSTRIAL TETRAPOALAR + TIERRA CON BASE Y FICHA, MONTAJE ADOSADO**MODALIDAD:** CONEXIONADO SEGÚN PLACA POSTERIOR PARA 230V O 400V SEGÚN CORRESPONDA**NOTA:** QUEDARÁ PERFECTAMENTE AFIRMADO CUBRIENDO TOTALMENTE LA CAJA EMPOTRADA EN LA PARED

ADVERTENCIA!!! PREVIO AL SU INSTALACIÓN, SI LA MARCA O MODELO DEL MATERIAL DIFIEREN DE LO ESPECIFICADO A JUICIO DEL DIRECTOR DE OBRA, EL CONTRATISTA DEBERÁ PRESENTAR MUESTRA, ACOMPAÑADA DE TODA LA INFORMACIÓN NECESARIA, PARA DETERMINAR COMPONENTES Y NIVELES DE CALIDAD DEL MATERIAL PRESENTADO. LA INFORMACIÓN DEBERÁ INCLUIR ENSAYOS DE LABORATORIOS INDEPENDIENTES. EL INCUMPLIMIENTO DE ESTE REQUISITO DARÁ LUGAR AL RECHAZO AUTOMÁTICO DEL LOTE.