

PAEPU

Proyecto de Apoyo a la Escuela Pública Uruguaya
PLANTA FISICA

OBRA: ESCUELA: N° 005
CIUDAD : RIO BRANCO
DPTO. : CERRO LARGO

FECHA: JULIO DE 2020

LUMINARIA:

LA-14

CANTIDAD TOTAL:

12



DESCRIPCION:	LUMINARIA AUTÓNOMA PARA INTERIORES, NO PERMANENTE MARCA WATTON MG-6680L, SIMILAR O DE CALIDAD IGUAL O SUPERIOR A JUICIO DEL SUPERVISOR DE OBRA
NORMA:	CE - ISO 9001/2018
CUERPO:	PROTECCIÓN CLASE II, CON PANTALLA TRANSLÚCIDA DE POLIESTIRENO
NORMA:	HOMOLOGADA POR LA DIRECCIÓN NACIONAL DE BOMBEROS, DEPARTAMENTO 1, SECCIÓN TÉCNICA, IT-07
EQUIPO:	CARGADOR INTERNO AUTORREGULADO CON PROTECCIÓN POR SOBRECARGA Y FIN DE AUTONOMÍA
BATERÍA:	RECARGABLE NIQUEL CADMIO 4 VOLT / 3A, LIBRE DE MANTENIMIENTO
AUTONOMÍA:	MÍNIMA 7 HORAS
SUMINISTRO:	TENSIÓN 230/240 VCA - 50 Hz / 60 Hz
DIMENSIONES:	LARGO = 295 mm - ANCHO = 82 mm - ALTO = 31 mm
FUENTE DE LUZ:	80 LEDs. BLANCOS DE ALTO BRILLO
ADVERTENCIA!!!	SI LA MARCA O MODELO DE LUMINARIA Y/O LÁMPARA DIFIEREN DE LO ESPECIFICADO A JUICIO DEL DIRECTOR DE OBRA Y PREVIO AL SUMINISTRO, EL CONTRATISTA DEBERÁ PRESENTAR MUESTRA, ACOMPAÑADA DE TODA LA INFORMACIÓN NECESARIA, PARA DETERMINAR COMPONENTES Y NIVELES DE CALIDAD DEL MATERIAL PRESENTADO. LA INFORMACIÓN DEBERÁ INCLUIR ENSAYOS DE LABORATORIOS INDEPENDIENTES. EL INCUMPLIMIENTO DE ESTE REQUISITO DARÁ LUGAR AL RECHAZO AUTOMÁTICO DEL LOTE.