



DISTRIBUCIÓN DE ELEMENTOS EN BANDEJA





0.8

DETALLE FRENTE CALADO



VISTA FRONTAL DE PUERTA



PARA TODOS LOS CASOS LA ALTURA MÁXIMA A LA PALANCA DEL INTERRUPTOR GENERAL DE CADA TABLERO SERÁ DE H:1.80m

OBRA				LAMINA	
ESCUELA N° 005 — RIO BRANCO				EL-08	
DEPARTAMENTO DE CERRO LARGO					
DESCRIPCION		FECHA	ESCALA		
TABLERO GENERAL		JULIO 2020	S/E		
COORD. PLANTA FISICA		COORD. OBRAS			
ARQ. M. VAZQUEZ		ARQ. M. VAZQUEZ			
TÉCNICO		ASESORES			
ARQ. LAURA ECHAVARRIA		TECNICOS: R. MOREIRA — E. HIDALGO			