

Montevideo, 14 de setiembre del 2020

### CIRCULAR Nº 3

#### LICITACIÓN PÚBLICA 5/20

#### ARCE 202005

#### Escuela N° 5 de Río Branco, departamento de Cerro Largo

#### ACLARACIONES

---

1. **CONSULTA:** no se proporcionó la planilla de la campana a colocarse en la nueva cocina. De ser posible, solicitamos la misma.

**RESPUESTA:** Los detalles de la campana están en lámina A3 (detalles de cocina).

2. **CONSULTA:** Quien debe suministrar RACK de datos para red PLAN CEIBAL?

**RESPUESTA:** el rack será suministrado por el Departamento de Tecnología Educativa y Ceibal del Consejo de Educación Inicial y Primaria

3. **CONSULTA:** Por favor, detallar la ubicación de los extintores a suministrar y características de los mismos en función de su uso.

**RESPUESTA** Las características se establecen en la memoria (son 2, base polvo bajo presión) y la ubicación se indicará en obra.

4. **CONSULTA:** Cuando se menciona en memoria que se debe pintar los locales existentes, ¿se refiere a los locales intervenidos en la reforma o a la totalidad del centro?

**RESPUESTA:** La pintura interior es en la totalidad del centro, como se expresa en la memoria.

5. **CONSULTA:** En los pasamanos 12a y 12b: es correcto que todos los pasamanos son de acero inoxidable?

**RESPUESTA:** Si es correcto, de acero inoxidable, se refiere a las barandas de la rampa.

#### INFORMACION BRINDADA POR PLANTA FISICA

#### ADQUISICIONES PAEPU