



SIMBOLOGÍA

	TABLERO
	LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN
	SUBIDA / BAJADA DE CONDUCTORES
	REGISTRO DE CONEXIÓN APARENTE
	DUCTO EJECUTIVO ELÉCTRICA
	TOMA MONOFÁSICO SCHUCKO 2x16A
	CAJA CON 3 TC SCHUCKO ADOSAR AL DUCTO - APARENTES
	LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN
	SUBIDA / BAJADA DE CONDUCTORES
	REGISTRO DE CONEXIÓN APARENTE
	LUMINARIA
	INTERRUPTOR UNIPOLAR
	LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN
	SUBIDA / BAJADA DE CONDUCTORES
	REGISTRO DE CONEXIÓN APARENTE
	DUCTO EJECUTIVO TENSIONES DÉBILES
	DATOS RJ45 ADOSAR AL DUCTO - APARENTES
	WIFI ANTENA
	RACK DE BAJA TENSIÓN

NOTA:
- LAS PUESTAS DE TOMAS SERÁN APARENTES, Y SE ADOSARÁN AL DUCTO EJECUTIVO DE 10x5 cm

3		
2		
1		
0	VERSION INICIAL	
REVISION	DESCRIPCION	FECHA



UNIVERSIDAD DE LA REPUBLICA	SERVICIO:	HOSPITAL DE CLINICAS Dr. Manuel Quintela	LAM. N°:
DIRECCION GRAL. DE ARQUITECTURA	UBICACION	AVDA ITALIA 2870	
DIRECTOR: ARQ. ÁLVARO CAYÓN	DESCRIPCION	INSTALACIÓN ELÉCTRICA - TOMAS PISO 11, SALA 3	Nº2
PROYECTO: ARQ. EDUARDO LAURITO	FECHA:	MAYO2020	
DIBUJANTE: ROMINA BARRETO	ESCALA:	1:50	