



ANEXO VIII

Las presentes aclaraciones hacen referencia a la Licitación Abreviada 25/20.

Se adjuntan tres planos formato PDF y archivo DWG:

- Planta de ajuste de pavimentos (Lámina L05).
- Planta de señalización y equipamiento (Lámina L06).
- Planta de techos livianos (Lámina L07).

1) Se ajustan los metrajes de pavimentos a realizar (ver L05):

- a) Sector A: Pavimento de hormigón 930m²
- b) Sector B: Pavimento a recapar con carpeta asfáltica 340m²
- c) Sector C: Pavimento a recapar con carpeta asfáltica 200m²
- d) Sector D: Pavimento carpeta asfáltica con bases granulares 1250m²

2) Se deja sin efecto la construcción del muro de contención en talud de tierra.
Colocar en cotización valor 1. (ningún rubro puede quitarse o colocar valor 0).

3) Se adicionan cordones véase L05:

- a. Sector A: Cordones de hormigón armado. 123 metros lineales
- b. Sector B: Pintura de cordones.
- c. Sector C: Pintura de cordones.
- d. Sector D: Cordones de hormigón armado 75 metros lineales, cordones prefabricados divisorios de pasaje peatonal 42 metros lineales.

Todos los cordones ya sean nuevos o existentes que se encuentren en los sectores de trabajo serán pintados con pintura acrílica exterior resistente, los colores corresponden dependiendo el destino de la zona y su habilitación para detenerse o estacionar con vehículos.

4) Las veredas que sean dañadas serán reparadas por el Contratista.

5) Pintura termoplástica según recaudos. Delimitación de estacionamiento, zona de carros de Higiene Ambiental y zona de acopio de materiales de Mantenimiento.

6) Sendero peatonal de pintura sintética exterior de alta resistencia. 185m²

7) Suministro y colocación de Cartelerías:

- Altura máxima de puente – 2 unidades
- Velocidad máxima de circulación 30km/h – 3 unidades
- Cruce peatonal doble (ambas caras) – 3 unidades
- Senda peatonal – 5 unidades

8) Suministro y colocación de Topes vehiculares

Se colocarán cantidad según recaudos gráficos.



En las zonas de estacionamientos se colocará topes vehiculares.

Los mismos podrán ser dobles (tipo G) o continuos (tipo F).

Descripción	Alto	Ancho	Largo
Tipo G	0.12 m	0.15 m	1.8 m
Tipo F	0.12 m	0.15 m	0.50 m

El material de los mismo podrá ser de hormigón pre moldeado o poliestireno de media densidad (0.926 – 0.940 g/cm³). Debiendo tener resistencia física a ácidos, corrosivo, solventes y humedad. Los mismos deberán estar perfectamente amurados sin movilidad alguna.

- 9) Suministro y colocación de señalizadores – 30 unidades. Señaladores viales (Hitos viales): Serán de polipropileno de alta flexibilidad y con reflectivo de alta densidad. Delimitación de tráfico para zonas especiales como ciclo rutas o accesos especiales, según recaudos gráficos. Dimensiones: Alto: 75cm • Diámetro: 8cm Base: 20cm (o similar). Anclaje a pavimento mediante 3 tornillos y taco filler de ½ "x 3 ½ y pegante epóxico.

- 10) Techos livianos L07: 176m² de 3.285 metros de altura y 291 m² de 2.80 metros de altura.

- Se utilizarán placas de Policarbonato Alveolar transparente de 10mm de espesor con Filtro UV.
- Unión de placas con perfil H de policarbonato y siempre coincidirán con una cara de un estructural.
- Fijación de las placas con tornillos autoroscantes galvanizados con arandela de goma y capuchón.



- Se colocará cinta autoadhesiva microperforada y una protección de perfil U de policarbonato o ángulo de aluminio.
- La estructura del soporte se hará con caños columnas de 100x100 y de 100x60 transversales cada 70cm, pintadas con antióxido y 3 manos de pintura negra.
- Llevará una canaleta de desagüe de pluviales
- En las uniones con mamposterías se sellaran con silicona neutra y cinta de aluminio autoadhesiva para evitar la entrada de agua.

11) En base a la consulta de la firma JD&M.

“Escribo para solicitar la siguiente consulta

En la memoria suministrada se indica

"3- Fichas técnicas

Se deberán incluir en la oferta las siguientes fichas técnicas de los insumos a utilizar:

- *Sistema de acondicionamiento térmico*
- *Pavimentos y revestimientos interiores*
- *Cerramientos vidriados*

Los OFERENTES podrán agregar los elementos y documentación adicional que estimen conveniente para la mejor interpretación de la propuesta." ¿A que hacen referencia estas fichas técnicas a entregar?"

Respuesta 11: del Departamento de Arquitectura:

Será necesariamente solo la entrega de ficha técnica del Hormigón de rápida habilitación, o propuesta del mismo.

Cabo (PS) (CP) Gabriel Paredes
Departamento de Arquitectura