

Montevideo 15 de octubre 2020

## **ACLARACIÓN DE DUDAS Nº1**

### **CONSULTA**

*En el día de la fecha se realizó la visita de obra obligatoria para la comprar directa Nº150/2020 que refiere Reforma para Sala de Lactancia y Kitchenette en Centro de Justicia de Trinidad (Luis Alberto de Herrera 691)*

*A partir de la misma nos surgieron algunas dudas el cual nos interesaría tener una contestación.*

***a) Se agregan nuevos gráficos identificando la ubicación del frigobar en sala de lactancia, y cambiando la ubicación de la mesada en la kitchenette.***

***b) Se deberá cotizar linea de abastecimiento de agua en caño aislado de acuerdo a lo visto en la visita de obra.***

***c) Muro M1 se deberá ejecutar en steel frame, con doble capa, y con aislacion de lana de roca.***