

**INTENDENCIA DEPARTAMENTAL DE FLORES – OPP - PDGS**  
**LICITACIÓN PUBLICA 002/2020 – PRESTAMO BID N°3792/OC-UR**  
**“RECUPERACIÓN AMBIENTAL E INTEGRACION URBANA DE CAÑADA PARQUE**  
**LAVALLEJA”**

## **COMUNICADO N°3**

### **Respuestas a preguntas realizadas por posibles oferentes**

#### **Consulta N°1 - ARBOLES A RETIRAR**

Dentro del proyecto hay árboles a retirar en el acondicionamiento de veredas y dentro del parque en sí mismo, pero dentro del rubrado no hay un rubro retiro de árboles existentes dentro del reacondicionamiento del parque Lavalleja. Debemos agregar al rubrado el ítem dentro del reacondicionamiento del parque? O los 199 árboles a retirar que marca el rubrado son la totalidad, incluyendo veredas y parque?

#### **Respuesta N°1**

Ver lista de cantidades actualizada. Si se considera que la cantidad del rubrado no coincide con el metraje del ofertante, éste deberá prorratear.

#### **Consulta N°2 - CHAPA TEJA**

Podrían dar más especificaciones a que se refieren, material, con alguna foto quizás. Porque son varios metros los que hay que considerar y hay varias opciones para cotizar.

#### **Respuesta N°2**

El material que se propone es la chapa teja de BECAM o similar calibre 24 terminación aluzinc prepintado color rojo teja.

#### **Consulta N°3 - ALCORQUE**

Queríamos consultar si las tapas tienen que ser móviles, con bisagras o marco y tapa, o si quedan fijas amuradas.

#### **Respuesta N°3**

Los alcorques son con marco y tapa fijas.

**Consulta N°4 - METRAJES**

Estamos teniendo diferencias de metrajes con respecto a lo considerado en el rubrado. En esos casos, que son varios, dejamos el metraje del rubrado y prorratamos el metraje considerado por nosotros dentro del precio final? podemos modificar el rubrado?

**Respuesta N°4**

Ver lista de cantidades actualizada. El rubrado no se deberá modificar, por lo tanto se deberá prorratar el metraje considerado por la empresa ofertante.

Trinidad, 17 de Diciembre de 2020.-