DETALLE 1
DE BASE
NUEVA DE
MURO A
DEMOLER

CONTRAPISO ARMADO
E:10cm
MALLALUR Ø4.2c/15

DESNIVEL DE 100cm RELLENADO
40cm CON DOS CAPAS DE BALASTO
CBR 30.95%

DETALLE 2 DE BASE
NUEVA DE MURO

TABIQUE
ESTRUCTURAL
BAJO ESCALERA

DETALLES DE DADOS

PILAR QUE
NACE DE DADO

VIGAS APOYADAS EN
DADO

VIGAS APOYADAS EN
DADO

VIGAS QUE POR SU ALTURA NO
APOYAN DIRECTAMENTE EN DADO

ESTRIBOS
Ø8c20

ESTRIBOS
HORIZONTALES
Ø6c15

ARMADURA
VERTICAL
Ø8c20

ESTRIBOS
HORIZONTALES
Ø16c15

ARMADURA
VERTICAL
Ø8C20

VIGAS SOBRE DADOS.
TODAS LLEVAN ESTOS ESTRIBOS

DETALLE DE PILAR QUE NACE EN FUNDACIÓN EXISTENTE

ARMADURA
DE PILAR
NUEVO

4AQ
ARMADURA
DE PILAR

FUNDACIÓN
EXISTENTE
DE H.A.
(VIGA DE CIM.
EXISTENTE)

DETALLE 1
DETALLE DE BASE DE MURO DEMOLIDO EN SECTOR DE DESNIVEL

SIN
CONSTRUCCIÓN
ADOSADA

CONTRAPISO
ARMADO CON
MALLALUR Ø4.2c/15

NIVEL DE
TERRENO

Ø8c/20

Ø6c/20
Horizontal

NIVELES A VERIFICAR EN OBRA

DETALLE 2
DETALLE DE BASE NUEVA EN MURO COMPROMETIDO IMPOSIBLE DE DEMOLER.

CONSTRUCCIÓN
EXISTENTE
ADOSADA

CONTRAPISO
ARMADO CON
MALLALUR Ø4.2c/15

NIVEL DE
VECINO

Ø8c/20

Ø6c/20
Horizontal

NIVELES A VERIFICAR EN OBRA

DETALLE DE RECIMENTACIÓN EN PILAR EXISTENTE

Nivel EXTERIOR +0.0

Nivel INTERIOR +0.0

CONTRAPISO ARMADO

NIVEL INFERIOR DE
FUNDACIÓN EXISTENTE

Ø10c15

DETALLE DE RECIMENTACIÓN EN PILAR EXISTENTE

Nivel EXTERIOR +0.0

Nivel INTERIOR +0.0

CONTRAPISO ARMADO

INDICADO EN PLANTA

NIVEL INFERIOR DE
FUNDACIÓN EXISTENTE

Ø10c15

DETALLE DE RECIMENTACIÓN EN PILAR EXISTENTE

P38
(20x35)

V 012
(30x40)
E:4Ø16

V 074
(30x40)

P38
(25x35)

A:4Ø8
Est:Ø8c/15

NOTACION DE PILARES

- Pilar que nace
- Pilar que sigue
- Pilar que termina

REVISIÓN: 1 de MARZO de 2021
SE AGREGÓ UN DETALLE PARA EL MURO COMPARTIDO CON EL VECINO QUE SE ENCUENTRA COMPROMETIDO
REVISIÓN: 23 de FEBRERO de 2021
SE MODIFICÓ EL SECTOR DEL DESNIVEL INDICANDO EL RELLENO NECESARIO
SE MODIFICÓ EL NIVEL DE LAS VIGAS EN EL SECTOR DEL DESNIVEL
SE AGREGÓ EL DETALLE DE LA BASE DEL MURO QUE SE DEMUELE Y SE VUELVE A LEVANTAR
REVISIÓN: 22 de FEBRERO de 2021
REVISIÓN: 21 de SETIEMBRE de 2020

nhd.ARQUITECTOS
estudio CHAMLIAN

ARQ. D.CHAMLIAN
ARQ. N.BUENAVENTURA

nhd.arquitectos@gmail.com
(03598) 2402/0935

OBRA
PODER JUDICIAL
FRAY BENTOS

ESTRUCTURA
PLANTA DE FUNDACIONES
(INDICE 000)

E3

MAR.21

PROPIETARIO	CONSTRUCTOR	ARQUITECTO

ZwCAD Plus 2012 STD EKJK-LS5F-2J72-S7PJ-U2G8-P9R3 | CYPE CAD/3D 84908 | PPLAN 44185