



**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
DIRECCIÓN GENERAL DE LOS SERVICIOS DE LAS FF.AA.
SERVICIO DE VIVIENDAS DE LAS FF.AA.**

Montevideo, 18 de Mayo del 2021.-

COMPRA DIRECTA Nº 10/2021

OBJETO: “Suministro, instalación, cableado eléctrico y configuración de cámaras de seguridad para el Complejo de Viviendas del Ministerio de Defensa, ubicado en la localidad de Toledo, Ruta 6 km 21.500”,

RESPUESTAS A CONSULTAS

De la visita al lugar surgieron las siguientes consultas a las cuales se adjunta su respuesta

Pregunta 1 – Se colocará el DVR en un Rack?

Respuesta 1 – Se solicita adjuntar como opción adicional, en forma independiente a la oferta global el costo por suministro y colocación de un Rack para cada DVR. Especificar características.

Pregunta 2 - La Toma de eléctrica al pie de columnas de luminarias tiene corriente continua o fotocélula en tablero.

Respuesta 2 – Presenta corriente continua. La toma de eléctrica se realizará desde el pie de las columnas marcadas en plano.

Pregunta 3 - Las canalizaciones de eléctrica en qué material se cotizan?

Respuesta 3 – Los tramos subterráneos en pvc pared gruesa diámetro reglamentario según cables a canalizar. Los tramos por columna en hierro galvanizado fijados con flejes



metálicos. Los tramos de bajadas por pared con hierro galvanizado con sistema de fijación grampas galvanizadas de encastre rápido fi 20 o 25. Los tramos por pretil podrán ser en pvc de diámetro reglamentario según cables a canalizar, fijados al pretil con grampas cuidando que no se vean desde la fachada.

Pregunta 4 - Los tramos subterráneos pueden ser aéreos?

Respuesta 4 – Los tramos ahora nominados en plano A y B, subterráneos para alimentar hasta el DVR 1 desde columna serán subterráneos. El tramo ahora nominado en plano C, que va hacia las cámaras 5 y 6 se solicita cotizar aéreo. No cotizar subterráneo. De igual manera el tramo ahora nominado D, desde la columna al DVR 2 se solicita cotizar aéreo. No cotizar subterráneo.

Cap. (Apy. Téc.Prof.)Arq.

Alejandra Patrón.