

Montevideo, 16 de junio de 2021.-

## CIRCULAR N°2

### Solicitud de Cotización 204/21 (en ARCE L.A.21204/2021) Obras en Esc. N° 63 de Lavalleja

#### Consultas

---

**1- Pregunta:** En el exterior hoy en día hay zócalos, imagino que hay que retirarlos pero tengo la duda si se colocan zócalos nuevos? porque solo habla en la memoria y está rubrado sobre Zócalos interiores.

**Respuesta:** No se colocan zócalos al exterior.

**2- Pregunta:** Sobre las reparaciones de cielorraso de madera no dice nada en la memoria me gustaría saber si pueden explicar un poco en qué consisten dichas reparaciones. No lo vimos el día de la visita.

**Respuesta:** Considerar sustitución del 10% del área de cielorrasos por similar al existente.

**3- Pregunta:** En el anexo 2-Escurridor, dice cantidad 2 y en el rubrado cantidad 1. Cual sería la cantidad valida?

**Respuesta:** Corresponde Cantidad 1

**4- Pregunta:** Consulta en electrónica habla de cámaras pero en ningún lado aparecen para saber cuántas cámaras son o donde están ubicadas.

**Respuesta:** No hay que cotizar ninguna cámara.

**5- Pregunta:** La abertura A07, no tiene medidas y no encuentro en el plano las medidas. Lo mismo me pasa con la sanitaria, nadie tiene medidas para poder saber el largo le la cañería. (capaz que pueden subir algún plano en autocad)

**Respuesta:**

- a) La abertura mide 1mts x 1mts. Las planillas están a escala 1/50 como está detallado.
- b) Los planos de Sanitaria están a escala 1/50 o 1/100. Si no, se pueden apoyar en la planta de ubicación en la lámina A01 a escala 1/200

**6- Pregunta:** Observando planillas de aberturas de aluminio nos surgen algunas dudas respecto a su composición y tipo, consultamos si deben seguir indicaciones tal y como están en planillas o existe alguna equivocación que las diferencia tanto entre unas y otras. Aberturas A3 y A1 es un tipo mas caro que la A4.

**Respuesta:** Las especificaciones son correctas, mientras las primeras 2 contienen puertas al exterior y con un alto tránsito, la A4 contiene una puerta de uso eventual.

**Información proporcionada por Planta Física**

**ADQUISICIONES PAEPU**