

Asunto: SUCURSAL CARMEN – Incorporación de
Lobby 24hs. y reorganización de Planta
L.A. 2021/51/04956

/ . . . tevideo, 17 de agosto 2021

En relación a las consultas recibidas vía email de la Licitación de referencia, se transcriben a continuación, seguidas de su correspondiente respuesta:

59. En la lámina de iluminación se grafican L01 de 2.0 mt aprox, y en la planilla hace referencia a que serán de 1.20 m. Cual es la correcta?

R: Para el Hall de público se deben cotizar 12 luminarias de 2,40m y 6 luminarias de 1,20 m. La letra luego de la especificación L1 (L1A, LB, etc.) indica a qué circuito pertenece cada luminaria. Se deben cotizar los accesorios correspondientes para tener líneas continuas en cada circuito. Estas luminarias se suspenderán del cielorraso, a 0,15 m del mismo.

Para la fascia de los ATM se deben cotizar 2 luminarias de 2 m. Éstas se suspenderán a 2,20 m.

Se deben cotizar los accesorios de suspensión.

Se adjunta la lámina E03*, correspondiente a iluminación. Se corrigió las dimensiones de las luminarias, pudiéndose ver cuáles son de 2,40 m y cuáles de 1,20 m.

60. En la lámina de iluminación aparecen L04 y L05, y en planilla no figuran, se deben cotizar? en caso de que si por favor entregar especificaciones.

R: Además de las luminarias indicadas en la planilla (con las modificaciones indicadas en la respuesta anterior) se deben cotizar las siguientes:

L04 – Luminaria estanco (IP 65), cuerpo de policarbonato con burlete de poliuretano y difusor de policarbonato, con 1 tubo led de 18W (1,20 m). Ubicación: Tablero General.

L05 – Plafón de led de adosar, color blanco 0,22x0,22 m. Temp de color 4.000.°K. Potencia 20-24W.

Ubicación: caseta de seguridad.


L06 – Luminaria tipo vial en aluminio inyectado, IP 65, resistente a los rayos UV, Potencia 50 W, 7.000 lm, 100.000 horas de duración, 180° apertura de haz. Debe cotizarse la luminaria y el soporte correspondiente (caño de 1,20 m) Ubicación: fondo de la dependencia (sustituye luminaria existente)

Imágenes similares a las luminarias a cotizar:

L04



L05



L06



Soportes para L06

