

Paysandú, 23 de Julio de 2021.-

Comunicado 2

Licitación Abreviada 102636 Obra 839

Referente a la Licitación Abreviada 102636 Obra 839, “Construcción de Desagües Pluviales en Avenida Enrique Chaplin, ciudad de Paysandú”, esta Intendencia hace la siguiente aclaración:

Referente a las consultas realizadas, relativas a dicha Licitación, se brindan las siguientes respuestas:

Pregunta 1:

Consultamos si la reposición de los cordones de cantero será a cargo de la IDP, dado que el ancho de zanja previsto implica remover los mismos.

Respuesta 1:

Si, tal como se indicó en visita de obra, los cordones serán repuestos por la comuna.

Pregunta 2:

De acuerdo a la visita efectuada el día 20 de Julio, se comentó que tienen datos técnicos de los caños de PEAD, así como también de su colocación sugerida. ¿Nos pueden enviar dicha información?

Además, les enviamos la siguiente consulta:

- Preparación de la base de asiento

Donde dice: Posterior se rellenará con pedra partida granítica 16-23 en una capa mínima de 15 cm. ¿Esta información es correcta?, ¿Que tipo de piedra sería?

Respuesta 2:

Se adjuntan en Compras Estatales, fichas técnicas de las tuberías.

El uso de dicha técnica, tal como lo indica el proveedor de las tuberías, se utilizan en función del suelo existente (existencia de napa freática).

Pregunta 3:

Solicitud de prórroga de L/A 102636 Obra 839.

Respuesta 3:

De acuerdo a instrucciones del director de Obra Ing. Gustavo Belvisi, no se dará prórroga para esta licitación.


NOELLA SATURNO
ENCARGADA DE
OFICINA DE COMPRAS