



- TAREAS DEL INSTALADOR ELÉCTRICO (CATEGORÍA "A" O CATEGORÍA "B"):
- REALIZAR TODOS LOS PLANOS CIVILES Y ELÉCTRICOS A PRESENTAR EN EL DEPARTAMENTO DE PROYECTOS DE UTE EN MONTEVIDEO, EN ESPECIAL LOS PLANOS EXIGIDOS.
 - SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIONADO DE LA MALLA DE TIERRA DE LA SUBSTACIÓN DE UTE, COORDINANDO CON UTE LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS CANALES, ATERRAMIENTOS E ILUMINACIÓN INTERNA DE LA MISMA.
 - CUMPLIR CON TODO LO SOLICITADO EN EL DOCUMENTO: LOCALES PARA SUBESTACIONES Y PUESTOS DE CONEXIÓN Y MEDIDA MODULARES NORMALIZADOS DE UTE (MA-DIS-DI-TR01-03) VERSIÓN VIGENTE.
 - REALIZAR LAS MEDICIONES Y CÁLCULOS DE LA TENSIÓN DE TOQUE Y PASO.
 - REALIZAR EL CÁLCULO Y MEDICIÓN DE LA MALLA DE TIERRA DE LA SUBSTACIÓN.

LINEAS GENERALES	
	TABLERO
	CANALIZACIÓN POR LOSA O PARED
	CANALIZACIÓN SUBTERRÁNEA
	CANALIZACIÓN AEREA
	CONDUCTORES DE ENERGÍA HACIA ARRIBA / ABAJO
	CONDUCTORES DE ENERGÍA DESDE ARRIBA / ABAJO
	CANALIZACIÓN SUBTERRÁNEA TIERRA
	CANALIZACIÓN PARARRAYOS
	CANALIZACIÓN SUBTERRÁNEA PARARRAYOS
	MEDIDORES
	CÁMARA DE PISO
	REGISTRO DE CONEXIÓN
	BANDA PORTABLES
	MONTANTE DE ELÉCTRICA
	DUCTO PARARRAYOS
	PARARRAYOS
	DESCARGA A TIERRA
	GRUPO GENERADOR

NOTA: SALVO INDICACIÓN CONTRARIA, LAS ALTURAS DE MONTAJE DE TODOS LOS ELEMENTOS INDICADOS SE OBTENDRÁN DE LA PLANILLA DE REFERENCIA. SE DEBERÁN PREVER LOS PASES NECESARIOS EN VIGAS EXISTENTES PARA LAS CANALIZACIONES PROYECTADAS.

IMPORTANTE:
POR EL SISTEMA DE PROTECCIÓN CONTRA
DESCARGAS ATMOSFÉRICAS VER
PROYECTO EN LÁMINAS SPDA1 AL SPDA 5

	DIRECTOR DE PROYECTO:	GERENTE DE PROYECTO:	FECHA:
	PROYECTADO POR:	DIBUJADO POR:	REVISIÓN:
	NÚMERO INTERNO:	LÁMINA NÚMERO:	

FECHA MODIF. PROPUESTA 18 FEBRERO 2021.

		MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	
		DIRECCION NACIONAL DE ARQUITECTURA	
GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DEPARTAMENTO DE PROYECTOS		OBRA: HOSPITAL DEL CERRO	
SECCIÓN: 2		PLANO DE ELECTRICA LINEAS GENERALES PLANTA SUBSUELO	LAMINA N° E03
DEPARTAMENTO: MONTEVIDEO		LOCALIDAD: MONTEVIDEO	
EQUIPO TECNICO:		JEFE SECC: Arq. D. PAYSSE	
FECHA: - 21/07/2021		JEFE DEPTO: Arq. F. BERRUTTI	
ESCALA: 1:100		GERENTE: Arq. R. CHELLE	
RUTA DE ARCHIVO DIGITAL: E1_3_846_2021_07_21.dwg		DIRECTOR: Sr. Santiago BORSARI	

PLANTA SUBSUELO - esc. 1:100