

## INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

### **HVAC**

Tener presente que los circuitos secundarios de agua enfriada y agua caliente son de velocidad variable por lo que deberán contar con sus respectivas válvulas de descarga proporcional.

*Viernes 3 de Setiembre, 2021*