



Av. 18 de Julio 1474 - 203
Tel. / Fax: 2408 01 27
harborsa@adinet.com.uy

Montevideo 24 de noviembre de 2021

Comando General de la Armada
Unidad Centralizada de Compras
Presente

Referencia: Licitación Publica Nro. 01 /2021
Construcción de Base Litoral Oeste

De nuestra consideración:

Nos dirigimos a Ud. con el fin de solicitar la siguiente aclaración:

Según memoria descriptiva "Se proyectará y cotizará el suministro e instalación de un sistema del tipo Volumen de Refrigerante Variable (VRF) que atenderá la totalidad de los locales habitables".

Las consultas son:

- 1- ¿se puede cotizar equipos de aire acondicionado independientes por locales?
- 2- ¿Se deberá de cotizará servicio de mantenimiento para los equipos de acondicionamiento térmico ya sea VRF o unidades independientes en caso de aceptarse? ¿Por qué plazo y con qué frecuencia de mantenimiento?

Desde ya muchas gracias.

Ing Andres Fischer

DATA

DEPARTAMENTO DE ASESORAMIENTO TÉCNICO DE LA ARMADA
SECCION ARQUITECTURA

TEMA: LICITACIÓN PÚBLICA LP 01/2021

FECHA: 24/11/2021

/SECTOR: BASE NAVAL


UNIDAD: UCCAR-DATA

UBICACIÓN: FRAY BENTOS

ASUNTO: ACLARACIONES 5

De acuerdo a lo solicitado en fecha 24/11/2021 se envían las siguientes aclaraciones:

1. Se solicita un sistema centralizado de acondicionamiento térmico y de ventilación; no considerándose el tipo de aire acondicionado individual por local.
2. En cuanto al servicio de mantenimiento, está indicado en el pliego de condiciones en el punto 12.2



Arquitecto _____

ALEXIS NÚÑEZ SABORIDO
099 69 81 75