

Compra n° 105414.

Respuesta a consulta de un proveedor.

Con respecto al ítem 6, extracción de testigos de pavimento:

¿Cuál es el diámetro de los testigos a extraer?

R) Diámetro - moldes cilíndricos diámetro 101.6mm (4")

¿En cuántas instancias o días se distribuyen las 36 extracciones de testigos de pavimento?

R) Extracción de 6 testigos 1 vez al mes.

¿Con cuanta anticipación la Intendencia notificará los días en los cuales se debe concurrir a realizar las extracciones de testigos de pavimento?

R) Notificación con 1 semana de anterioridad.