

ACLARACIÓN AL LLAMADO LICITACIÓN PÚBLICA 6/2021

La reja de la puerta de acceso principal no se menciona en el rubrado, debiéndose incluir para la puerta de acceso principal de cada vivienda una Reja tipo batiente H6 en varillas de hierro 16mm de diámetro con dimensiones acorde a la abertura, con herrajes de seguridad y llave, con terminación pintura anti óxido color grafito y de diseño y tipo con referencia similar a demás aberturas. Irán posicionadas a las jambas del muro del lado interior del hueco. Todas las rejas serán aprobadas en su diseño y posicionado con el Pre Proyecto.

Saluda atentamente

Arq. Alejandra Patrón