

MEMORIA ELÉCTRICA

POZO DE BOMBEO

BARRIO SAMUEL - CHUY – ROCHA – URUGUAY

ANEXO

Proyecto

Se deberá presentar el proyecto completo de la instalación eléctrica, según las pautas indicadas en esta memoria técnica, el que estará firmado por un Técnico habilitado por UTE, y del que se entregará copia de idéntico tenor a la que se presentará ante dicho organismo.

Puesta a Tierra

Puesta a tierra del sistema de protección contra descargas atmosféricas: en configuración de pata de ganso, bajada en cable de cobre de 50mm² y cámara de inspección para cada jabalina; respetando los demás recaudos mencionados en la memoria técnica.

Protección contra descargas atmosféricas

Pararrayos tipo Franklin, no se aceptarán captadores activos.
Se deberán instalar en el tablero descargadores de sobretensiones adecuados para proteger la totalidad de los equipos que se instalen.

Tablero general y de control

Los elementos de protección del tablero deberán tener adecuado poder de corte en base a consulta con UTE en función de las especificaciones de la red de suministro.



JAVIER ALSINA
Ingeniero Industrial