



Licitación Abreviada Nº 02/22 **“OBRAS DE ADECUACIÓN DEL PATIO Y SALIDA DE EMERGENCIA DEL SUBSUELO EN EL ANEXO B”**

**ACLARACIÓN:**

**13- Consulta:**

Agradecemos nos indiquen el alcance de los trabajos (zona de intervención o metraje y tareas a realizar) de los rubros 1.10, 1.11 y 1.12: Muros y reparaciones, Reparaciones y revoques nuevos en paramentos exteriores, Reparaciones y revoques nuevos de cielorraso.

¿Se permite cotizar el deck de madera construido con un material alternativo al solicitado?

**Respuesta:**

Se trata de las reparaciones en los muros de mampostería exterior al patio, retirando las partes flojas y reconsolidando los revoques. En particular se señalaron los dos muros de los testeros del galpón, que contienen aberturas de hierro, y la fachada al patio que contiene la puerta de la cantina, indicada en la lámina A300. ya se aclaró hasta qué altura considerar. Se asume que la oferta incluye la reparación y consolidación de todo el revoque en esos paramentos. La reparación de cielorraso corresponde al sector que cubre la rampa hacia el biciclero, que omitimos indicar en planos.

Adjuntamos archivos cad.