

Montevideo, 19 de agosto de 2022

## ACLARACIÓN DE CONSULTA

Licitación Pública N° 04/002/2022 | ciudad de Santa Lucía

### Pregunta 1:

#### 1) Fundaciones

En el Informe Geotécnico presentado se plantea:

#### "4.1. Cimentación de Estructuras

"A los efectos de la cimentación de las estructuras, se presentan las siguientes posibilidades:

- Fundación directa, a una profundidad de 1,5 m
- Fundación indirecta, mediante pilotes trabajando a fricción "

¿Se consulta si es posible la fundación mediante plateas, con la debida fundamentación técnica, o está descartado este tipo de fundación?


### Respuesta 1:

Ninguna solución de fundación directa sobre el terreno natural, por debajo de la capa edafizada de color oscuro, está descartada.

  
Arq. Helena Rinaldi  
PROFESIONAL  
A.N.V.

Recibido  
19/8/2022

  
Sibila Rodríguez Berríel  
Of. Licitaciones de Obras  
Div. Técnica Administrativa DGS  
M.V.O.T.

  
Arq. M. VENTURINO DUPIN  
ADSCRITO TÉCNICO