



### SIMBOLOGIA

SEGUN NORMA UNIT 24-48 COMPLEMENTADA

• ⊙	CENTRO
• ⊗	BRAZO
• ⚡	INTERRUPTOR UNIPOLAR
• ⚡	INTERRUPTOR BIPOLAR
• ⚡	INTERRUPTOR TRIPOLAR
• ⚡	INTERRUPTOR 2 SECCIONES
• ⚡	INTERRUPTOR COMBINACION
• ⊙	BOTON PULSADOR
• ⚡	TOMACORRIENTES MONOFASICO
• ⚡	TOMACORRIENTES TRIFASICO
• ⚡	TOMACORRIENTES C/INTERRUPTOR
• ⚡	TOMACORRIENTES ESPECIAL
• ⚡	INTERRUPTOR TERMICO-MAGNETICO
• ⚡	DISJUNTOR DIFERENCIAL
• ⚡	FUSIBLE
• ⚡	TABLERO
• ⚡	MEDIDOR
• ⚡	CENTRALIZACION
• ⚡	REGISTRO
• ⚡	CANALIZACION
• ⚡	CANALIZACION SUBTERRANEA
• ⚡	SUBIDA DE CONDUCTORES
• ⚡	BANDEJA PORTACABLES
• ⚡	DESCARGA A TIERRA
• ⚡	FLUORESCENTE
• ⚡	LUMINARIA ASIMETRICA
• ⚡	REFLECTOR
• ⚡	VENTILADOR
• ⚡	CALEFACTOR
• ⚡	CALENTADOR DE AGUA
• ⚡	FAROL DE JARDIN
• ⚡	CAMPANILLA
• ⚡	PORTERO ELECTRICO
• ⚡	TELEVISION
• ⚡	TELEFONO URBANO
• ⚡	TELEFONO INTERNO
• ⚡	TABLERO TELEF. INT.
• ⚡	DATOS DE COMPUTACION
• ⚡	MOTOR MONOFASICO
• ⚡	MOTOR TRIFASICO
• ⚡	SUBESTACION AEREA
• ⚡	COLUMNA DE HORMIGON

LOS SIMBOLOS INDICADOS PERTENECEN A LA NORMA UNIT 24-48; LOS DEMAS SON BASTARDOS CREADOS CON FINES ESPECIFICOS, POR LO QUE CADA VEZ QUE SE UTILICEN DEBEREN INDICARSE EXPRESAMENTE.

**NOTA:**  
 Se colocarán cámaras de inspección de 60x60 cm cada 20m  
 Las canalizaciones serán de caño PVC 110  
 Conductores de cobre 70mm<sup>2</sup>

OBRA  
**Estación Meteorológica Transportable**



PLANO  
**PLANTA GENERAL**

UBICACIÓN  
**Base Fuerza Aérea, Santa Bernardina - Durazno**

COMITENTE  
**UTEC - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA  
 ITR Centro Sur - Durazno**

FECHA Abril 2022	ESCALA 1:1500	<b>EL.01</b>
---------------------	------------------	--------------

# DETALLE 1



OBRA <b>Estación Meteorológica Transportable</b>		
PLANO <b>ELÉCTRICA - DETALLE 1</b>		
UBICACIÓN <b>Base Fuerza Aérea, Santa Bernardina - Durazno</b>		
COMITENTE <b>UTEC - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA ITR Centro Sur - Durazno</b>		
FECHA <b>Abril 2022</b>	ESCALA <b>1:100</b>	<b>EL.02</b>

