

Montevideo, 11 de mayo de 2022

Respuesta a consultas Concurso de Precios N° 5/2022

Consulta 1:

¿Marca y modelo de central de incendio?

Respuesta 1:

EDWARDS GE VIGILANT VS2

Consulta 2:

¿Cantidad de elementos conectados a dicha central?

Respuesta 2:

87 Detectores foto eléctricos y 11 Detectores térmicos

Consulta 3:

¿Marca y modelo del NVR?

Respuesta 3:

HICK VISION, DS-7732NI-K4 (Compuesto por 2 NVRs, de 32 canales cada uno)

Consulta 4:

¿Cantidad de cámaras conectadas al mismo?

Respuesta 4:

42 Cámaras instaladas

Consulta 5:

¿Existe la posibilidad de que nos otorgaran una prórroga para la presentación de la oferta?

Respuesta 5:

Respecto a la solicitud de prórroga se informa que la misma será concedida, postergando la apertura del llamado para el día 17 de mayo de 2022 a la hora 10.



Ministerio
**de Economía
y Finanzas**

Contaduría General de la Nación

Consulta 6:

¿Existe la posibilidad de coordinar otra visita a las instalaciones?

Respuesta 6:

Al amparo de lo previsto en el numeral 4 (VISITA OBLIGATORIA) del Pliego de Bases y Condiciones Particulares, la misma tuvo lugar en el día y hora señalados en la publicación efectuada en el sitio web de Compras y Contrataciones Estatales, siendo la misma única y de carácter obligatorio.