


PLANTA GENERAL
ABASTECIMIENTO
ESCALA: 1/250



REFERENCIAS INSTALACIÓN
DE ABASTECIMIENTO

- TUBERIA DE AGUA FRIA POR PISO
- TUBERIA DE AGUA FRIA SOBRE CIELORRASO
- TUBERIA DE AGUA CALIENTE
- TUBERIA AGUA DE INCENDIO
- LLAVE DE PASO ESFERICA O COLISA PARA AGUA FRIA
- LLAVE DE PASO COMUN O GLOBO
- CANILLA DE SERVICIO Ø13 CON CIERRE ESFERICO Y ROSCA
- NICHO CON MANGUERA DE INCENDIO Ø51 25m Y PUNTERO MULTIPROPOSITO
- ELECTROBOMBA
- VALVULA DE CORTE MECANICO A FLOTADOR
- ACOMETIDA DE OSE
- TERMOACUMULADOR ELECTRICO
- CAMBIO DE MATERIAL PEAD/PP

NOTACIÓN

- PP POLIPROPILENO
- TF TERMOFUSIONADO
- HG HIERRO GALVANIZADO
- PEAD POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD
- AF AGUA FRIA
- AC AGUA CALIENTE
- INC AGUA PARA COMBATE DE INCENDIOS

NOTAS

DIÁMETROS NO EXPRESADOS EN EL PLANO, PARA ABASTECIMIENTO DE TOMAS DE AGUA FRIA O CALIENTE CENTRALIZADA, EN UN LOCAL DE SERVICIO, PARA USO FRECUENTE SIMULTÁNEO:

HASTA 2 TOMAS: Ø ½"
ENTRE 3 Y 4 TOMAS: Ø ¾"
MÁS DE 4 TOMAS: Ø 1"

RED A CONSTRUIR EN PRIMERA ETAPA
PARA ABASTECER LOS SECTORES 1 Y B3

PLANO: GRAFICO VERAZ 04_2019

BRENES CONSULTORES

ARG. EDUARDO BRENES

ACONDICIONAMIENTO SANITARIO

TRATAMIENTO DE AGUA Y DESAGUE

estudio@brenesconsultores.com.uy

www.brenesconsultores.com.uy

Avda. Gral. Rivera 3065 apto. 203 | C.P. 11600 | Montevideo - Uruguay

(+598) 2628 2923 | Montevideo - Uruguay

REV.	CONCEPTO	FECHA	DIBUJO	AUTORIZO
1				
2				
3				
4				
5				

OBRAS:

OBRAS

PLANO:

PLANO

UBICACION:

UBICACION

TECNICO:

TECNICO

PROPIETARIO:

PROPIETARIO

ASESOR:

ASESOR

REVISOR:

REVISOR

ESCALAS:

ESCALA

FECHA:

Abri 2019

ARCHIVO:

Sanitaria ABASTECIMIENTO - R15_01a1.dwg

SECTOR:

SECTOR

S01

LÁMINA