



Ministerio
de Educación
y Cultura



Dirección Nacional
de Cultura

San José 1116 | CP 11100
Montevideo, Uruguay
(+598) 2908 6740
gub.uy/cultura

Montevideo, 23 de junio de 2022

CONSULTAS LICITACIÓN ABREVIADA 11/2022

“Impermeabilización de azoteas en varios edificios de la Dirección Nacional de Cultura / DNC”

CONSULTA

Edificios Giró y Ximenez

¿Existe la posibilidad de subir el material por el patio interno que tiene cada edificio?

RESPUESTA

Respecto a la posibilidad de izar materiales por los patios internos de Casa Giró y Ximénez, se deben cumplir todas las condiciones planteadas en el llamado referentes al cuidado de las condiciones y valores de cada edificio. De igual modo lo que hace a la interferencia con el funcionamiento y/o actividades de las distintas Sedes. En particular se deberá cumplir con lo establecido en el capítulo de Aclaraciones y Recomendaciones, donde entre otros aspectos se señala que:

"En particular deberá atenderse el uso de equipo de izado de materiales que requiera o provoque daños en cualquier parte del edificio. Se protegerán siempre las áreas factibles de ser dañadas y si no resultara posible serán reparadas y entregadas en las mismas condiciones en que se encontraban."

CONSULTA

Edificio DNC

¿El tramo de membrana gravillada debe ir sobre la membrana asfáltica que se colocara? ¿O va directamente?

RESPUESTA

En cuanto a la colocación de membrana gravillada en Sede de DNC, en la visita de obra se aclaró particularmente que debe colocarse por encima de la membrana asfáltica, exclusivamente en el área especificada como transitable.

Arq. Patricia Rabosto
Coordinadora
Infraestructuras Culturales
Dirección Nacional de Cultura