



**FUERZA AEREA URUGUAYA**  
**SERVICIO DE ABASTECIMIENTO.**  
**DIVISION LICITACIONES.**

FECHA	24 de junio de 2022
REFERENCIA	Licitación Abreviada
Nº	120/2022

- |  |                               |
|--|-------------------------------|
| 1. <b>REMITE:</b> División Licitaciones  | <b>TELEFAX:</b> 22 27 50 22   |
| 2. <b>E-Mail:</b> <a href="mailto:divisionlicitaciones@fau.mil.uy">divisionlicitaciones@fau.mil.uy</a> |                               |
| 3. <b>Dirección:</b> Av. Pedro de Mendoza No. 5553   | <b>HORARIO:</b> 08.00 a 14.00 |

### **TEXTO:**

Referente al llamado a Licitación Abreviada N° 120/2022 cuyo Objeto es "Sustitución de la cubierta de fibrocemento, impermeabilización de canalones de mampostería reparación y otros en techo y paredes de enfermería de la Escuela Militar Aeronáutica Sito en Ruta 101 Km 31.500 y según lo previsto, el día 23 de junio se realizó la Visita de Obra obligatoria, previo a la presentación de las Ofertas de la cual surgieron las siguientes consultas:

### **PREGUNTAS REALIZADAS EN LA VISITA DE OBRA DEL DIA 23/06/2022 L.A. 120/2022**

1. ¿Referente a la pintura de la estructura de madera?
2. ¿Se deberá regularizar el sector de encuentro de las chapas con los muros?
3. ¿Las chapas de fibrocemento, se deberán retirar de la obra?
4. ¿Se podrá usar los baños de la Unidad?
5. ¿Se deberá prever la sustitución de sectores de la estructura?

### **RESPUESTAS**

1. Se sustituye el protector de madera por una protección anti insectos.  
Se deberá realizar desde arriba luego de haber retirado el sector de chapa existente y previa a la colocación de las nuevas chapas.
2. Si, deberán eliminar las ondulaciones dejadas por la chapa de fibrocemento, regularizando la misma en función de la forma de la nueva chapa.
3. Las chapas de fibrocemento se deberán retirar con cuidado y con la debida protección, dejando acopiadas in situ a cargo de la Administración.
4. Si, la Unidad dispondrá de un baño para el personal.
5. En principio no se deberá cotizar.