



20/09/2022

CONSULTAS 20

1) De acuerdo a nuestra contabilización, las cantidades de aparatos y accesorios para baños y vestuarios según los detalles de las láminas L09 a L14 no coinciden con las del Rubrado y también hay aparatos que no se encuentran en el mismo (lavatorio accesible, silla abatible, portarrollos individuales). Solicitamos revisión de las cantidades a ofertar e inclusión de los aparatos que faltan en el rubrado.

[Se revisaron rubrado y detalles de las láminas, se adjuntan.](#)

2) No hay rubro para cotizar Sistema de datos.

[Ver respuesta n°1 en consultas n°12](#)

3) No hay rubro para cotizar Sistema Wifi.

[Ver respuesta n°2 en consultas n°12](#)

4) En plano de corrientes débiles se indica una instalación para equipos de video (VI), pero no hay especificaciones ni en la memoria ni en el plano de qué es lo que se debe proveer. Tampoco está en el rubrado.

[Se elimina el rubro "Suministro e instalación de sistema de video"](#)

5) Realizamos la siguiente consulta respecto a las luminarias:

¿Se aceptan alternativas de flujo?

[No se entiende la consulta.](#)

[Siempre que se respete la uniformidad, intensidad lumínica y el diseño de las luminarias, se pueden presentar alternativas.](#)

PLAZO DE APERTURA DE OFERTAS: 28 de setiembre de 2022 – 10hs

PLAZO RECEPCIÓN DE CONSULTAS: 21 de setiembre de 2022 - 12hs