Gobierno de
TREINTA Y TRES

Manuel Lavalleja 1130
Teléfono: 4452 2108
Web: www.treintaytres.gub.uy

19/08/2022

CONSULTAS 7

1.- Con respecto al sistema de generación fotovoltaica, se solicita que genere el 50 % de la energía consumida en el año. Esto no es fácil a priori y puede llevar a que todos coticen plantas solares con potencias distintas.
¿Es posible que den una potencia estimada de la planta o que cantidad de energía estiman consumir en el año?

Ver respuesta 8 de la consulta 2 con fecha 05/08/2022:
"La potencia Wp deberá ser del 50% de la suma de potencia nominal consumida por los equipos e iluminación a instalar.
Se deberá presentar planilla o informe que acredite dicho cálculo."

2.- Con respecto a "Revestimiento acrílico texturado exterior en fachada acceso" nos podrían hacer llegar más información sobre el mismo

Considerar un revoque plástico o revestimiento plástico texturado, formulado en base a resinas acrílicas y minerales finos, tipo "Vadex", "Crisoles" o similar.

NOTA ACLARATORIA:

Se recuerda que la visita es de carácter obligatorio el día 31 de agosto a las 10hs.