



Montevideo, 19 de julio de 2022.

RESPUESTA A CONSULTAS REALIZADAS POR EMPRESAS

LICITACION ABREVIADA 11/22

SUMINISTRO Y COLOCACION DE MOBILIARIO DE LABORATORIO PARA LA NUEVA SEDE DE LA DIRECCION NACIONAL DE POLICIA CIENTIFICA

1. Agradecemos confirmen si aceptan ofertas de mesadas y mobiliario que cumplan con normativa SEFA-3 y SEFA-8 de la Scientific Equipment and Furniture Association equivalentes a EN 13150 y EN 14727.

R: Se acepta también dicha normativa.

2. Solicitan ductos de aluminio para eléctrica pero no vienen ductos eléctricos en ese material. En plaza hay ductos galvanizados o de PVC con tapa para electricidad, se pueden cotizar ductos de estos materiales?

R: Se pueden proponer de otro material, siempre y cuando sean metálicos.

3. Qué modelo y color de plaqueta se cotiza para los tomacorrientes y datos?


R: No hay requerimientos específicos al respecto.

4. Se debe cotizar certificación de los puestos de datos?

R: No se solicita certificación.

5. Confirmar por favor si la eléctrica y cables de datos y telefonía suministrados por el Ministerio al que debemos realizar las conexiones llegan hasta los ductos (canaletas) en el caso de instalación de zócalos en las paredes y si van a contar con salida del cielorraso en el caso de las islas o debemos realizar nosotros las perforaciones y pasaje (en ese caso especificar material de cielorraso).

R: Los planos sobre los registros de cables y datos, fueron publicados en Compras Estatales con fecha 8/7. Los cielorrasos son desmontables, de aluminio. Se adjuntan especificaciones:



6. Hay registros donde solicitan datos y teléfono previsión, que se deja para datos? Qué cable se cotiza para telefonía y que se deja como previsión?

R: Se deberá cotizar sólo la terminal del puesto de datos. El cableado general desde el rack hasta el puesto lo realiza la empresa constructora que está construyendo el edificio.

7. El cableado de telefonía va desde cada sector de obra hasta donde? Hay canalización para eso o hay que cotizar?

R: No se debe cotizar telefonía para los laboratorios.

8. Hay que cotizar rack, patcheras o hay ya en cada sector?

R: No hay que cotizar, ya están previstos.

9. Hemos leído el pliego y notamos que el requerido mínimo solo menciona gabinetes en melanina. Nuestra empresa es una marca uruguaya de gabinetes 100% metálicos para industria . Fabricamos a medida, contemplado al milímetro los planos requerido, así como también los materiales que en este caso correspondan a las mesadas que se mencionan en el pliego.

En los datos principales que se desprenden de nuestros gabinetes es que son metálicos en chapa calibre 20, estructura de caño 30 x 30 mm. Todo con pintura en polvo electrostática y al horno. Garantía de partes móviles de 2 años y estructuras de 5 años de garantía.

Adjuntaremos videos y fotos para ilustrar nuestro producto, quedando a la espera de una respuesta si puede resultar de su interés para el proyecto mencionado.

R: No es el tipo de mobiliario que consideramos en este caso.

10. Por la presente solicitamos nos confirmen si aceptan cotizaciones de gabinetes (módulos de almacenaje inferiores) confeccionados en acero laminado



en frío con tratamiento anticorrosivo y pintura en polvo aplicada electrostáticamente con posterior curado en horno en lugar de tablero de partículas de madera. En base a más de 20 años de experiencia y más de 100 proyectos de instalaciones de mobiliario de laboratorio en Uruguay, Argentina, Chile y Paraguay entendemos que los gabinetes metálicos que ofrecemos (diseñados y construidos específicamente para aplicaciones de laboratorio bajo normativa SEFA-8) son una alternativa superior en cuanto a calidad y resistencia frente a cualquier mueble de madera aglomerada con cobertura de papel decorativo.

R: No es el tipo de mobiliario que consideramos en este caso.