











REFERENCIAS SEÑALIZACIÓN DE EMERGENCIA

-  Cartel fotoluminiscente - Pulsador de Alarma
-  Cartel fotoluminiscente - Avisador sonoro
-  Cartel fotoluminiscente - Boca de Incendio
-  Cartel fotoluminiscente - Extintor
-  Cartel fotoluminiscente - Salida
-  Cartel fotoluminiscente - Sin Salida

REFERENCIAS EXTINTORES

-  Extintor BC 3,5 kg
-  Extintor P. Químico, ABC 4 y 8 kg

REFERENCIAS ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA

-  Luminaria de Emergencia LED100lm Autonomía 1 hora, IP no menor a 23
-  Luminaria de Emergencia con leyenda "Salida"

NOTAS:
- TODOS LOS MATERIALES DEBERÁN SER HOMOLOGADOS POR BOMBEROS Y SER INSTALADOS Y SEÑALIZADOS ACORDE A LOS IT VIGENTES DE DNB.



Estudio Barbot-Rocha
Ingenieros

INTENDENCIA DE MALDONADO
Quinquenio 2020-2022
DIRECCION GENERAL DE DEPORTES
DIRECCION GENERAL DE PLANEAMIENTO

OBRA:	PISCINA DE CALENTAMIENTO CAMPUS	LAMINA:	IN
LAMINA:	MEDIDAS CONTRA INCENDIO	ESCALA:	1/100
TECNICOS:	ARG. MARIANA TINETTO ARG. NATALIA PASCOVICH ARG. CARLOS BAIGI ARG. ANDREA CASARAGA	DIRECTORES:	DIRECTOR GENERAL: MARTIN HUALDE DIRECTOR GENERAL: ARG. ROBERTO CHACCHO
DIBUJO:	NICOLAS OLMEDO	TECNICO ASESOR:	
		FECHA:	JUNIO 2022