

**CONSULTAS SOBRE LICITACIÓN N° 7/2022
PISCINA DE CALENTAMIENTO CAMPUS DE MALDONADO**

1- ¿Cuál es el 0 de obra con respecto a los niveles del plano dwg enviado?

El cero de obra es el nivel de piso interior de la piscina contigua existente (matro natación)

2- En planillas recibidas se generó una duda con la composición de los Vidrios DVH, en planilla marca 6-5-4 que sería Vidrio de 6mm -5mm de cámara y Vidrio de 4mm, las recomendaciones del Fabricante parten de la base de 9mm a 12mm de espesor de la cámara dependiendo de las medidas , también cabe remarcar que es de considerar la posibilidad de incluir en Vidrios de gran porte del Curtain Wall Vidrios Laminados por seguridad, también recomendar el uso de Premarcos en todas las Aberturas para mejorar su impermeabilización y Sellados estructurales contando con mejores terminaciones internas.

Solicitamos cotizar de acuerdo a las recomendaciones del fabricante, ya que deberá responder por el comportamiento estructural de las aberturas (y especificar las características de los paneles cotizados)

3- Pedimos prórroga para la apertura de esta licitación más que nada a solicitud de los subcontratos que nos avisaron que no llegan en tiempo y forma a presentar sus propuestas.

Fue otorgada la prórroga a solicitud de las empresas. La resolución fue publicada el pasado viernes 16.