

CONSULTAS SOBRE LICITACIÓN N° 7/2022
PISCINA DE CALENTAMIENTO CAMPUS DE MALDONADO

1 - Solicitamos confirmar que los filtros al cotizar para el tratamiento del agua de la piscina deben ser de 2500 mm de diámetro y las bombas de 200 m³/h cada una, o si es posible proponer mayor cantidad de bombas que trabajando en simultáneo lleguen a ese caudal, con filtros individuales para cada una, más pequeños. Esta alternativa implicaría un ahorro considerable en la propuesta.

Los filtros y las bombas son los especificados, no otros

2- Solicitamos aclarar si el sistema de cloración debe ser exclusivamente de cloro o también debe incorporar UV.

Pueden cotizar aparte el sistema UV

3- En detalle de baños las cabinas de ducha se indican en aluminio , mientras que en el 7.12.2 se indican de panel fenólico. Favor aclarar.

Las cabinas de ducha deben cotizarse de acuerdo al “Detalle de mamparas de baños” A17, que se adjuntó en la Aclaración 3 de la licitación, el 08-09-2022

4- En la planta de ubicación se indican los árboles de Ceiba Insignis (Palo Borracho) a conservar y sobre la calle Santa Teresa hay otro grupo de árboles que también parece que se mantienen, por lo cual ¿cuales serían los arboles a retirar ?

Son los que figuran en las páginas 5 y 6 de la Memoria, palmeras y arbustos

5- No se encuentra detalle del ducto de A. Ac. subterráneo que rodea la piscina.

Ver lámina 02 de Acondicionamiento Térmico, “Detalle de ducto subterráneo”

6- Los pilares A1, A5 , G1 y G5, van desde la cara superior de cabezales hasta la cota superior de los pretilos de fachada . ¿ es correcto ?

Sí, es correcto

7- No se consigue en plaza la chapa de los parasoles en acero corten. Se puede presupuestar en chapa trapezoidal micro perforada prepintada ? Es necesario acero corten para el exterior ?

La chapa especificada existe en el mercado y es la que se debe cotizar.

8- Faltan cotas en los cortes como para sacar medidas.

Se enviaron los planos en cad, pueden chequearse allí las medidas necesarias

9- Enviar mayor detalle de la conformación de los pilares y vigas de la estructura de la piscina
Si se refiere al vaso de la piscina las especificaciones están en las láminas de estructura E00 y D03