

Respuestas a consultas de Licitación de Piscina de Calentamiento del Campus

1. En planta de cimentación se indica un salto en foso de bombas sala de máquinas (ver detalle) no se encuentra detalle.

Considerar dimensiones de planta y cuantía similar a muros de contención

2. A que detalles se refiere la planilla en los Pilares 14 y 15 ?

Es un detalle de como disponer la armadura planillada dentro de la sección del pilar. A efectos de licitación no tiene incidencia.

3. Los pilares G2, G3. G4 nacen metálicos y terminan de hormigón ? Hay detalle ?

Ver detalle en lámina D05 : *Detalle pilar-parantes*

4. En el presente adjunto consulta sobre el **acero corten** a colocar en la fachada
5. Para poder cotizar los pilares estructurales de corten debe venir un detalle del pilar sobre como sería el plegado y armado, porque no vienen tubulares de corten solo viene en formato chapa de 1.2x6m, por lo que hay que mandarlo a plegar y al ser estructural debe venir especificado como se arma y como se suelda.
6. Además miden por lo menos 6.4m por lo que supera el largo de la chapa, necesitamos saber como se unen las partes del pilar así tb como es la fundación del mismo con espesores y medidas de platina, y como se une a la estructura restante.-
7. Sobre la estructura de estos paneles en algunos lados dice que es de corten y en otros solo dice que es de acero, si fueran de corten pasa lo mismo que con los pilares, no vienen tubulares de corten y hay que mandarlo plegar. Por favor confirmame de que material son.
8. Por otro lado de parte de **estructura metálica** se adjuntan las siguientes consultas. Enviar mayor detalle de la conformación de los pilares y vigas de la estructura de la piscina.

Respuesta general estructura metálica:

Se presenta para licitación un anteproyecto avanzado. Los perfiles y secciones que finalmente se utilicen son definición ejecutiva del suministrador de la estructura metálica, así como la definición de detalles de conformación de perfiles, uniones, platinas, etc.